СПРАВКА
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ДГ „ОСМИ МАРТ“, ГР. ПЛОВДИВ

Пробите са взети от:

1. Детска градина „Осми март“, ул. „Даме Груев“, гр. Пловдив
2. Детска градина „Осми март“ филиал ,гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в умивални, ет. 1,4^{-6} група, Детска градина „Осми март“, ул. „Даме Груев“, гр. Пловдив, стопанисвана от: общ. Пловдив, гр. Пловдив, площад Стефан Стамболов.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширенанеопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.02.2023г.	09.02.2023г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число (22 ± 2)^0 C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите

6.			Активна реакция	pH	7,68 ± 0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
7.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15 ± 0,02	0,3÷0,4
8.			Електропроводимост	μS cm^{-1}	525±20	2000
9.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма от умивалня, сан. възли във II-ра група „Веселушка“, Детска градина „Осми март“ филиал с адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ , стопанисвана от: общ. Пловдив, гр. Пловдив, площад Стефан Стамболов .

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширенанеопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	06.02.2023г.	09.02.2023г.				
1.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
3.			Микробно число $(22 \pm 2)^0$ C	CFU/cm^3	<1	-
4.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
5.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
6.			Активна реакция	pH	7,68 ± 0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5

7.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20 ± 0,02	0,3÷0,4
8.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	520±20	2000
9.			Мирис	бал	1 /приемлив/	Приемлив за потребителите
10.			Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите