РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 01.08.2024 г. – 15.08.2024 г.

дата на пробовземане	Населено място	Област	обща алфа активност* Bq/l	обща бета активност** Bq/l	индикативна доза*** µg/l	дата на протокола от анализа на обща алфа и бета активност
03.07.2024 г.	с. Търнословка	Кърджали	0.058±0.006	0.086±0.009	<0.1	06.08.2024 г.
03.07.2024 г.	с. Ахрянско	Кърджали	0.018±0.002	<0.2	<0.1	06.08.2024 г.
03.07.2024 г.	гр. Априлци	Кърджали	0.015±0.001	<0.2	<0.1	06.08.2024 г.
03.07.2024 г.	с. Гривяк	Кърджали	0.10±0.01	0.50±0.05	<0.1	06.08.2024 г.
03.07.2024 г.	с. Дружинци	Кърджали	0.092±0.009	0.050±0.005	<0.1	06.08.2024 г.
03.07.2024 г.	с. Малкоч	Кърджали	<0.01	<0.2	<0.1	06.08.2024 г.
16.07.2024 г.	гр. Неделино	Смолян	0.10±0.01	0.11±0.01	<0.1	13.08.2024 г.
16.07.2024 г.	с. Селча	Смолян	<0.01	0.033±0.006	<0.1	13.08.2024 г.
16.07.2024 г.	гр. Смолян	Смолян	0.10±0.01	0.079±0.008	<0.1	13.08.2024 г.
16.07.2024 г.	с. Стоманово	Смолян	<0.01	<0.2	<0.1	13.08.2024 г.
16.07.2024 г.	с. Мугла	Смолян	<0.01	<0.2	<0.1	13.08.2024 г.
16.07.2024 г.	с. Кожаре	Смолян	0.051±0.005	0.023±0.002	<0.1	13.08.2024 г.
30.07.2024г.	с. Горно изворово	Стара Загора	0.10±0.01	0.056±0.006	<0.1	13.08.2024 г.
30.07.2024г.	с. Долно изворово	Стара Загора	0.10±0.01	0.046±0.005	<0.1	13.08.2024 г.
30.07.2024г.	връх Бузлуджа	Стара Загора	0.055±0.005	<0.2	<0.1	13.08.2024 г.
30.07.2024г.	с. Арнаутито	Стара Загора	0.10±0.01	0.090±0.009	<0.1	13.08.2024 г.
30.07.2024г.	с. Пъстрен	Стара Загора	0.10±0.01	0.029±0.003	<0.1	13.08.2024 г.
30.07.2024г.	с. Ракитница	Стара Загора	0.089±0.009	0.024±0.002	<0.1	13.08.2024 г.

***Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

****Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

*****Параметрична стойност на индикативна доза < 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.**

Изготвил:

/инж. Яна Христова – Гл. експерт/